



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

**GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: UP/I-406-01/18-02/08

URBROJ: 2117/01-08-03-18-06

Dubrovnik, 13. ožujka 2018.

Sukladno članku 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu razmotrilo je primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izradilo

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Predmet nabave:

**NABAVA RADOVA OBORINSKE ODVODNJE VUKOVARSKJE ULICE – II. FAZA, SANACIJA  
DIJELA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I FEKALNE ODVODNJE**

Evidencijski broj nabave: 6-14/18 MV

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16.) u svrhu pripreme postupka nabave radova oborinske odvodnje Vukovarske ulice – II. faza, sanacija dijela sustava javne vodoopskrbe i fekalne odvodnje, javni naručitelj Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, OIB: 21712494719, objavio je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je na internetskoj stranici grada Dubrovnika [https://www.dubrovnik.hr/prethodno\\_savjetovanje\\_sa\\_zainteresiranim\\_gospodarskim\\_subjektima.php](https://www.dubrovnik.hr/prethodno_savjetovanje_sa_zainteresiranim_gospodarskim_subjektima.php) u trajanju od 06. ožujka do 12. ožujka 2018. godine.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja gospodarski subjekti su uputili sljedeće primjedbe na koje je javni naručitelj dao odgovore:

<p><b>1. Primjedba:</b></p> <p><i>Molimo Vas izmjenu troškovničkih stavki vezanih uz nabavku cijevi za gravitacijsku kanalizaciju kao i cijevi za izradu tangencionalno kaskadnih okana; U troškovniku su tražene cijevi od "centrifugiranog poliestera"- molimo Vas potvrdu da na ovom projektu zainteresirani izvođači radova za tražene poliesterske cijevi (prema potrebama projekta i troškovniku) mogu nuditi poliesterske cijevi i okna sukladno hrvatskoj normi HRN EN 14364, bez obzira na način proizvodnje istih.</i></p> <p><b>1. Odgovor:</b></p> <p>Naručitelj potvrđuje da se mogu nuditi poliesterske cijevi i okna sukladno normi HRN EN 14364, bez obzira na način proizvodnje istih. <b>Sukladno navedenom, izmijenjen je troškovnik.</b></p>
<p><b>2. Primjedba:</b></p> <p><i>Obzirom da je u predmetnom javnom nadmetanju značajan udio radova iz područja niskogradnje - izgradnje hidrotehničkih građevina, mišljenja smo da bi uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koje ponuditelji moraju zadovoljiti trebali odražavati sposobnost ponuditelja za izvođenje radova upravo iz područja izgradnje hidrotehničkih građevina. Radovi niskogradnje kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti obuhvaćaju šire područje radova te po našem mišljenju ne jamče izvođača sa stručnim znanjima odnosno kvalitetu izvedbe radova izgradnje hidrotehničkih građevina, sto držimo najzahtjevnijim segmentom predmetnog projekta.</i></p> <p><i>Predlažemo da se prethodno navedeno uzme u obzir te da se u uvjete tehničke i stručne sposobnosti predmetnog javnog nadmetanja na odgovarajući način, sukladno propisima javne nabave, traži dokaz sposobnosti izvođenja radova niskogradnje - izgradnje hidrotehničkih građevina.</i></p> <p><b>2. Odgovor:</b></p> <p>Naručitelj je prilikom pripremanja natječajne dokumentacije vodio posebnu brigu da uvjeti natječajne dokumentacije onemogućie stvaranje neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju te je iz istog razloga kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti zatražio da gospodarski subjekt mora dokazati da je uredno izveo radove iste ili slične predmetu nabave u iznosu u visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Pod radovima sličnim predmetu nabave smatraju se radovi niskogradnje odnosno radovi jednake tehničko-tehnološke složenosti. Naručitelj napominje da kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj mora dokazati da će imati na raspolaganju tehničkog stručnjaka – ovlaštenog voditelja građenja/radova građevinske struke s iskustvom na najmanje jednom ugovoru o izvođenju radova jednake tehničko-tehnološke zahtjevnosti kao što su radovi u troškovniku.</p> <p>Naručitelj smatra da postojeći uvjeti tehničke i stručne sposobnosti jamče kvalitetnu izvedbu predmetnih radova. <b>Sukladno navedenom, naručitelj nije izmijenio dokumentaciju o nabavi.</b></p>

Sukladno navedenim odgovorima, Naručitelj je djelomično uvažio dostavljene primjedbe. Naručitelj tijekom savjetovanja nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu