



Visine izvoda:

-svi prekidači i utičnice unutar vrtičkih grupa te ostalih prostora za boravak djece se montiraju na visini od 150 cm

Prije početka radova napajanje klima uređaja uskladiti s izvođačem strojarskih instalacija.

Također, prije početka radova potvrditi sve mikrolokacije s nadzornim inženjerom, te nakon toga pristupiti radovima.

Slavenko Pendo
dip.ing. arh.
Harmonik d.o.o.



investitor	Grad Dubrovnik	Grad Dubrovnik
objekt	Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik	
faza	Dječiji vrtić-Put na more (adaptacija)	
sadržaj	Izvedbeni projekt	glavni projektant Vesna Nikolić, dipl.ing. arh.
Električnoinstalacije pom.grad.	projektant Slavenko Pendo, mag.ing. el.	
mjeflo	broj projekta	TD 56/18
datum	svibanj/2018g	zop 04/18

list
6