



Visine izvoda:

-svi prekiđaci i utičnice unutar vrtičkih grupa te ostalih prostora za boravak djece se montiraju na visini od 150 cm

Prije početka radova napajanje klima uređaja uskladiti s izvođačem strojarских instalacija.

Također, prije početka radova potvrditi sve mikrolokacije s nadzornim inženjerom, te nakon toga pristupiti radovima.

Slavenko Pendo <small>dizajnerska Harmonik d.o.o.</small> 			
Investitor	Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik		
objekt	Dječiji vrtić-Put na more (adaptacija)		
faza	Izvedbeni projekt	glavni projektant	Vesna Nikolić, dipl. ing. arh.
saдрžaj	Elektroinstalacije I.kat	projektant	Slavenko Pendo, mag.ing.el.
mjerilo	1:50	broj projekta	TD 56/18
datum	svibanj, 2018g	ZOP	04/18
			list 3